

选址与规划设计条件公示

深圳市规划和自然资源局深汕管理局关于深汕特别合作区下径水库至西部水厂供水工程选址及规划设计条件研究的公示

为进一步完善深汕特别合作区供水格局，支撑片区高质量发展，我局组织开展了深汕特别合作区下径水库至西部水厂供水工程选址及规划设计条件研究工作，现根据《中华人民共和国城乡规划法》《广东省城乡规划条例》等相关规定予以公示如下：

一、选址和规划设计条件情况

为保障西部水厂在赤石河特枯年份和三角山水库除险加固工程施工期间可正常供水，开展下径水库至西部水厂供水工程，与赤石河应急引水工程形成联合供水。根据地形条件和工程需求，下径水库至西部水厂供水工程需建设1座取水泵站、取水泵站-西部水厂段管线工程及规划进场道路。选址与规划条件具体情况如下：

（一）取水泵站

取水泵站选址于水库坝下、溢洪道输水管附近；红线用地面积约2343㎡，规划输送水规模（至2035年）为5.5万m³/天，规划用地性质为市政供应设施用地（U1），配建设施名称为“取水泵站”。地块容积率、建筑覆盖率等相关管控指标符合《深圳市城市规划标准与准则》的规定。

（二）取水泵站-西部水厂段管线工程

沿现状创新大道、创富路、西部水厂南侧道路下敷设DN800输水管道至西部水厂，线路总长约4824m，采用全地下方式建设。

（三）进场道路

规划进场道路，长度为80米，红线宽度为6米，用地面积约480平方米，连通至现状防汛道路上。

二、公示地点及网站

1.深圳市规划和自然资源局深汕管理局

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼1栋2楼

2.深汕特别合作区鹅埠办事处

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠街道中兴南路

3.深汕网: <http://www.szss.gov.cn>

三、公示时间

本次选址与规划条件公示时间为30个自然日，自2025年5月9日至2025年6月7日（以实际公示时间为准）。

四、公众意见征询

公示期间，任何单位和个人均可向我局提出意见或建议。提出意见或建议，应填写“公众意见征询表”，在展示网站有“公众意见征询表”供市民下载。公众意见征询表请寄深圳市深汕特别合作区管委会文贞楼1栋2楼211室(我局地址)（邮编518200），信封注明“公众意见”字样。公众意见征询截止日期为2025年6月7日(如邮寄，以邮戳日期为准)。我局将按相关规定对公众意见进行认真研究和提出处理意见。

五、联系方式

联系人：周工

联系电话：0755-22106727

联系地址：深汕特别合作区管委会文贞楼1栋2楼211室（邮编518200）


附件：

1.公示图表

2.公众意见征询表



项目选址位置情况



项目选址地块土地利用规划图

取水泵站-西部水厂段管线工程 建设规模表	
输水管径	长度（km）
DN800	4.82

深汕特别合作区下径水库至西部水厂供水工程选址及规划设计条件研究					
地块编号	用地代码	用地性质	用地面积 （㎡）	配套设施项目名称	备注
A-01	U1	市政供应 设施用地	2343	取水泵站	地块容积率、建筑覆盖率等相关管控指标符合《深圳市城市规划标准与准则》的规定。